

DBWS.520.1.2021.AW

Warszawa, dnia 9 listopada 2021 r.

**Wykonawcy ubiegający się
o uzyskanie zamówienia publicznego**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA**

Muzeum Historii Polski w Warszawie z siedzibą przy ul. Mokotowskiej 33/35, prowadzące postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)¹ w trybie przetargu nieograniczonego na „**Wykonanie robót budowlanych oraz wykonanie, zainstalowanie i uruchomienie elementów składających się na Wystawę Stałą Muzeum Historii Polski oraz pozostałych powierzchni w Muzeum Historii Polski w Warszawie**”, działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przekazuje poniżej treść otrzymanych pytań o wyjaśnienie zapisów SIWZ wraz z udzielonymi odpowiedziami i modyfikacjami.

1006. Pytanie:

Czy jest możliwość zorganizowania dodatkowej wizji lokalnej na budowie i z kim się ew. kontaktować w tej sprawie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania ponownej wizji lokalnej na budowie.

1007. Pytanie:

Oferent zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający może skrócić czas akceptacji Karty Materiałowej z 14 na 7 dni. Na podstawie doświadczenia Oferenta i przy tak krótkim czasem na realizację zadania akceptacja 14-dniowa będzie opóźniała realizację zadania z winy procedury a nie Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ i wskazuje, że uzgodnienie i zatwierdzenie przez Zamawiającego Kart Materiałowych nastąpi w terminie do 14 Dni Roboczych od daty przekazania prawidłowo wypełnionej i kompletnej Karty Materiałowej.

1008. Pytanie:

Czy Zamawiający przewiduje możliwość odbiorów częściowych elementów wyposażenia poza terenem budowy Muzeum? Czyli czy możliwy jest odbiór

¹ na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2020 z późn. zm.).

np. mebli lub zabudów jeśli są one gotowe, zdeponowane w magazynie, do którego Zamawiający ma dostęp, oraz których nie można w danym momencie zamontować na ekspozycji z powodu braku frontu do montażu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację postanowień SIWZ i wskazuje, że będzie dokonywał odbiorów częściowych zgodnie z postanowieniami art. 17.2 Umowy.

1009. Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie oraz doprecyzowanie art. 3.1.4 Umowy. Co należy rozumieć przez słowo interpretacja oraz na jakiej podstawie będzie określana prawidłowość interpretacji dokumentacji?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że wykonawca jako profesjonalista powinien dokonywać interpretacji Dokumentacji Projektowej, Dokumentacji MHP oraz Dokumentacji Projektowej WXCA, zgodnie z Wymogami Prawnymi, Zasadami Sztuki Budowlanej i technicznej oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1010. Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że zaakceptowany prototyp może zostać wykorzystany jako element wykonywanej wystawy?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie zaakceptowanego Prototypu jako elementu wystawy, z zastrzeżeniem postanowień art. 11.3.8 Umowy, zgodnie z którym Zamawiający wymaga pozostawienia do dyspozycji Zamawiającego po jednym standardowym opakowaniu Materiałów, w tym materiałów wykończeniowych: wykładziny, gresu, glazury, wszystkich okładzin, każdego z koloru farb, kostki brukowej, posadzek.

1011. Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie zapisu STWiOR pkt 7.8 „Modele należy prezentować w miejscu docelowej aplikacji”. Czy Zamawiający dopuszcza rozpoczęcie procedury akceptacji materiałów i prototypów przed wejściem WWS na budowę? Czy możliwe jest prezentowanie materiałów wykończeniowych w miejscu docelowej aplikacji, zanim nastąpi przekazanie placu budowy?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza rozpoczęcie procedury akceptacji Materiałów i Prototypów przed wejściem WWS na budowę, o ile takie działanie nie będzie ze szkodą dla celu realizacji zamówienia. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że WWS nie będzie miał możliwości prezentowania Materiałów w miejscu docelowej aplikacji, przed przekazaniem wyznaczonej części Budynku Muzeum i części placu budowy, zgodnie z art. 6.1 Umowy. Termin rozpoczęcia akceptacji musi być każdorazowo uzgodniony w zakresie wymaganym Umową.

1012. Pytanie:

Prosimy o określenie w jakim terminie Projektant lub WXCA są zobowiązani do wprowadzenia zmian proponowanych przez WWS zgodnie z art. 14.4.2 Umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że zgodnie z art. 14.4.2 Umowy, WWS **może zwrócić się do** Zamawiającego z propozycją zmian i modyfikacji w Dokumentacji Projektowej lub Dokumentacji Projektowej WXCA lub w technologii wykonania Przedmiotu Umowy (...), natomiast decyzja w przedmiocie wprowadzenia zmiany wnioskowanej przez WWS, a także ocena wszelkich okoliczności przywołanych przez WWS jako uzasadnienie zmiany należy wyłącznie do Zamawiającego (art. 14.4.2 pkt (iii)).

Zamawiający wskazuje również, że zgodnie z art. 14.4.2 pkt (v) Umowy, z uwagi na to, że decyzja o wprowadzeniu zmiany zależy od wyłącznego uznania Zamawiającego, dla uniknięcia wątpliwości: wystąpienie przez WWS z propozycją zmiany do Zamawiającego nie upoważnia WWS do wstrzymania lub opóźnienia wykonania części Przedmiotu Umowy podlegających potencjalnej zmianie, chyba że Zamawiający wyrazi na to zgodę.

1013. Pytanie:

W nawiązaniu do udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi na pytania nr 35, 37 dot. wymaganych do złożenia oferty referencji, prosimy o potwierdzenie, że przez zapis w SIWZ w pkt VI. w podpunkcie 2.2, pkt 1.2.1 a) 2) czyli:

„wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu wraz z montażem stałej wystawy edukacyjnej o powierzchni minimum 1 500m², popularyzującej: naukę lub historię lub sztukę lub kulturę lub sport, każdorazowo z elementami multimedialnymi. W zakresie przedmiotu wykazanego zamówienia każdorazowo wchodzić powinny minimum:

- 1) scenografia (w tym rekonstrukcje wnętrz historycznych oraz rekonstrukcje wielkogabarytowe),
- 2) gabloty ekspozycyjne,
- 3) roboty budowlane i instalacyjne oraz wykończeniowe (...).”

Zamawiający rozumie Gabloty ekspozycyjne zgodnie z wymogami opisanymi w „Projekcie Wykonawczym ekspozycji Muzeum Historii Polski TOM 2 - Ekspozycja” w pkt 2.2 uwagi dot. realizacji i standardów gablot i zabudów pkt 1., czyli „Sprzęt muzealny musi spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 02.09.2014 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz.U. z 19.09.2014 r. poz. 1240) załącznik 1 art. I ust.6.”. Opisane przez Zamawiającego gabloty są bardzo konkretnymi gablotami, spełniającymi szereg wymagań konserwatorskich, konstrukcyjnych, zabezpieczeniowych, itp. że nie można uznać, że wykonanie zwykłej gabloty ekspozycyjnej bez odpowiedniego szkła, zamków, systemów dociągowych będzie tożsame ze spełnieniem wymagań opisanych w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 02.09.2014 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów

muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz.U. z 19.09.2014 r. poz. 1240) załącznik 1 art. I ust.6, które Zamawiający wskazuje w OPZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie ze stanem prawnym znajdującym zastosowanie do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przewidziana w art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych instytucja wyjaśniania treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie służy ukierunkowywaniu wykonawcy zamówienia publicznego w obszarze, który jako profesjonalnemu wykonawcy zamówienia powinien być znany w związku z posiadanym doświadczeniem umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że wymogi opisane w Projekcie wykonawczym nie mają bezpośrednio zastosowania do warunków udziału w postępowaniu, które przywołano w omawianym pytaniu.

1014. Pytanie:

W nawiązaniu do zapisów dotyczących konieczności przedkładania kosztorysów szczegółowych, o którym mowa w art. 16.3.12 Umowy, prosimy o ponowne rozpatrzenie przez Zamawiającego możliwości przedłożenia niniejszych kosztorysów – w zakresie robót nieznajdujących się w KNR – bez konieczności rozbijania na czynniki Robocizna, Materiał, Sprzęt. Przedmiotowy zakres zamówienia w znacznym stopniu dotyczy wykonania wystawy – czyli prac niestandardowych, indywidualnych, kreatywnych, nie zaś jak to na przykład w przypadku robót budowlanych prac względnie typowych, często powtarzalnych. W związku z tym pewnego rodzaju indywidualnego podejścia wymagają także zapisy umowy – w tym wymagania i praktyki związane z formą i sposobem przedkładania kosztorysu. W przypadku prac dot. wystawy, nie podlegających pod KNR, gdzie wszystkie ceny są ryczałtowe, a nie obmiarowe, rozbijanie każdej pozycji na robociznę, materiał i sprzęt jest problematyczne i w wielu pozycjach musiałoby być wykonane pro forma. Wykonawca jest w stanie przygotować kosztorys uwzględniający wszystkie elementy składowe, niemniej jednak wyszczególnianie wartości zgodnie ze standardem przyjętym przy robotach budowlanych jest po prostu niezasadne i mocno problematyczne.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację postanowień SIWZ i podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko w przedmiotowym zakresie, wyrażone we wcześniejszym odpowiedziach na pytania wykonawców w tym np. w odpowiedzi na pytanie 39, w której zamawiający wskazał, że (...) w celu pełnego wyjaśnienia zagadnienia poruszonego w omawianym pytaniu informuje, że dopuszcza, aby w zakresie kosztorysu, o którym mowa w art. 16.3.12 Umowy, w przypadku, gdy dany zakres robót nie znajduje się w KNR, Wykonawca wskazał wartość tego zakresu na podstawie kalkulacji indywidualnej z rozbiciem na czynniki Robocizna, Materiał, Sprzęt.

Podobnie w odpowiedzi na pytanie 947 zgodnie z którą Zamawiający dopuszcza, aby w zakresie Kosztorysu, o którym mowa w art. 16.3.12 Umowy, w przypadku, gdy dany zakres robót nie znajduje się w KNR, Wykonawca wskazał wartość tego zakresu na podstawie kalkulacji indywidualnej z rozbiem na czynniki Robocizna, Materiał, Sprzęt.

1015. Pytanie:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 139 Zamawiający zmniejszył ilość Celów Kluczowych i zmodyfikował postanowienia art. 16.2.2 Umowy zgodnie z poniższym: *„WWS zapewni osiągnięcie następujących celów w zaawansowaniu wykonania Przedmiotu Umowy w poniższych terminach („Cele Kluczowe”), przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminów (harmonogramu) realizacji poszczególnych Celów Kluczowych przez WWS, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego:*

(i) w terminie do 6 (sześciu) miesięcy od dnia przekazania placu budowy (Przekazanej Części) wykonanie i montaż obiektów OB.06.08.001-OB.06.08.005, OB.06.08.007, OB.06.09. „Wielka Płyta”;

(ii) w terminie do 9 (dziewięciu) miesięcy od dnia przekazania placu budowy (Przekazanej Części) wykonanie i montaż obiektu „Villi Regii” (przedstawionego w Dokumentacji Projektowej w Tomie 3.5) wraz z częścią ażurową oraz konserwacją jej oryginalnych elementów OB.02.06.002.

(iii) zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy – w Terminie Realizacji wskazanym w art. 16.2.1 Umowy”,

zaś odpowiedź na pytanie nr 684 wskazuje, że obiekt „Monolit” także stanowi Cel Kluczowy. Prosimy zatem o jednoznaczne określenie i wskazanie Celów Kluczowych dla niniejszej inwestycji.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że w dniu 1 czerwca 2021 r. dokonał zmiany projektu Umowy zgodnie z poniższą informacją:

“Zamawiający informuje, że rezygnuje z nałożenia na WWS obowiązku osiągnięcia wskazanych w dotychczasowym art. 16.2.2 Umowy celów w zaawansowaniu wykonania Przedmiotu Umowy („Cele Kluczowe”). Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia wszystkich terminów realizacji poszczególnych prac w ramach Przedmiotu Umowy w harmonogramie rzeczowo-finansowym, który podlega akceptacji Zamawiającego. Mając na uwadze prawidłową realizację Przedmiotu Umowy wszelkie terminy ustalone przez Wykonawcę muszą wynikać z właściwej kolejności prac tak, aby poszczególne prace nie zagrażały sobie nawzajem”.

1016. Pytanie:

W nawiązaniu do zapisów Umowy (art. 3.3.2): *„WWS zobowiązuje się uzgodnić z Zamawiającym, a następnie przekazać uzgodnioną z Zamawiającym kopię, zarówno w wersji papierowej (3 egzemplarze) oraz wersji elektronicznej (dwa egzemplarze)*

każdego Rysunku Warsztatowego Zamawiającemu i Projektantowi”, prosimy o potwierdzenie, że obowiązkiem Wykonawcy jest przedłożenie łącznie 3 egzemplarzy w wersji papierowej (które to będą do dyspozycji Zamawiającego i Projektanta).

Odpowiedź:

Tak. Obowiązkiem WWS jest przedłożenie Zamawiającemu i Projektantowi łącznie 3 egzemplarzy każdego Rysunku Warsztatowego Zamawiającemu i Projektantowi w wersji papierowej oraz dodatkowo w wersji elektronicznej w dwóch egzemplarzach.

1017. Pytanie:

Czy "Wydłużony Okres Odpowiedzialności za Wady" dla obiektu "Wielka płyta" obejmuje obiekty specjalne o numerach: OB.06.08.001, OB.06.08.003, OB.06.08.004, OB.06.08.005, OB.06.08.006 czy odnosi się do całej strefy 008 w galerii 6?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że zgodnie z postanowieniami pkt. III 16.1. SIWZ, podstawowy okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty oraz zainstalowane urządzenia wynosi 60 miesięcy. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że wydłużony w ramach kryterium okres gwarancji dotyczy wskazanego w pkt. III 16.1. SIWZ zakresu udzielanego zamówienia.

Tym samym, zgodnie z postanowieniami art. 23.1.1 Umowy, WWS zobowiązany jest zagwarantować, iż Ekspozycja będzie wolna od Wad. Ponadto, zgodnie z art. 23.1.2 Umowy, z zastrzeżeniem art. 23.1.3 Umowy, okres trwania odpowiedzialności WWS za Wady („Podstawowy Okres Odpowiedzialności za Wady”) w odniesieniu do całości Ekspozycji wynosi 60 (sześćdziesiąt) miesięcy, a części Ekspozycji wskazane w art. 23.1.3 Umowy objęte są Wydłużonym Okresem Odpowiedzialności za Wady.

Zamawiający w ramach uzupełnienia wskazuje, że zgodnie z art. 23.2.1 Umowy, na 90 (dziewięćdziesiąt) dni przed upływem Podstawowego Okresu Odpowiedzialności za Wady Strony dokonają wspólnego przeglądu gwarancyjnego elementów, Materiałów oraz Urządzeń zamontowanych w Ekspozycji w celu identyfikacji ewentualnych Wad. Po dokonaniu tej inspekcji Strony uzgodnią i podpiszą protokół potwierdzający, iż żadne Wady nie zostały stwierdzone lub też wskazując Wady zidentyfikowane przez Strony. Wady te powinny być usunięte w terminach określonych w Umowie zgodnie z art. 23.4.3 Umowy, przy czym dzień podpisania protokołu jest równoważny z dniem zawiadomienia WWS o stwierdzeniu Wady zgodnie z art. 23.4 Umowy.

Jednocześnie zgodnie z art. 23.3.1 Umowy, jeżeli w odpowiednim Okresie Odpowiedzialności za Wady zostanie wykryta Wada w części Ekspozycji objętej odpowiedzialnością WWS (w Okresie Odpowiedzialności za Wady), wówczas WWS powinien usunąć Wadę (poprzez dokonanie naprawy lub wymiany wadliwych elementów), jak również powinien naprawić wszelką wynikającą z niej szkodę oraz szkodę będącą rezultatem działań związanych z usunięciem Wady. Usunięcie Wady

przez WWS zostanie potwierdzone w protokole podpisanym przez Strony (wskazującym rodzaj Wady oraz termin jej usunięcia).

1018. Pytanie:

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że wraz z ofertą nie należy składać kosztorysu ofertowego wraz z zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wraz z ofertą nie należy składać kosztorysu ofertowego. Zamawiający wskazuje, że Kosztorys, WWS zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu zgodnie ze zmodyfikowanymi w dniu 1 czerwca 2021 r. postanowieniami art. 16.3.12 Umowy, w terminie do 14 dni od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego Tabeli Elementów Scalonych.

1019. Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca, którego ofertą zostanie uznana za najkorzystniejszą (zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 39) będzie miał obowiązek przekazać Zamawiającemu Kosztorys ofertowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że WWS zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu Kosztorys, zgodnie ze zmodyfikowanymi w dniu 1 czerwca 2021 r. postanowieniami art. 16.3.12 Umowy, w terminie do 14 dni od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego Tabeli Elementów Scalonych.

1020. Pytanie:

Prosimy o zmianę terminu składania ofert na dzień 24.09.2021 r.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że w dniu 18 października przesunął termin składania ofert do dnia 15 listopada 2021 r. Jednocześnie Zamawiający wskazał, że wprowadzona zmiana terminu ofert nie jest ostateczna, a wyznaczony termin składania ofert zostanie zmieniony wraz z udzielaniem kolejnych odpowiedzi na pytania do SIWZ.

1021. Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że wraz z ofertą nie należy składać próbek, atestów, certyfikatów itp.

Odpowiedź:

Wraz z ofertą, nie należy składać próbek, atestów oraz certyfikatów.

1022. Pytanie:

Brak w przedmiarach balustrady 25,26. Czy należy wycenić?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że przedmiary robót opracowane przez Zamawiającego i przekazane Wykonawcy stanowią jedynie materiał pomocniczy.

1023. Pytanie:

Czy prawa autorskie do materiałów merytorycznych (m.in. zdjęć, filmów, nagrań) są po stronie Zamawiającego i zostały już pozyskane?

Odpowiedź:

Pozyskanie praw autorskich do materiałów merytorycznych prezentowanych na wystawie stałej (zdjęć, materiałów filmowych, nagrań audio etc.) leży w zakresie

obowiązków Zamawiającego i część z nich została już pozyskana. Pozostałe zostaną pozyskane w miarę postępów produkcji.

1024. Pytanie:

Prosimy o informację, czy kontent multimedialny dla stanowisk wymienionych poniżej, dla których opis szczegółowy znajduje się w dokumencie "2.4 Projekty multimediiów - prezentacja koncepcji" powinien być wykonany techniką 2.5D czy 3D? W dokumencie tym nie ma podanej jednoznacznej informacji o wymaganej technice wykonania, a przy braku tej informacji nie ma możliwości przygotowania rzetelnej wyceny dla dłuższych filmów fabularnych, które należy przygotować dla tychże stanowisk. Różnica w cenie wykonania w technice 2.5D a 3D jest bardzo duża, dlatego też prosimy o podanie tych informacji dla poniższych stanowisk:

MM.01.06.m323

MM.02.04.m068

MM.02.07.m077

MM.03.03.m095

MM.04.02.m349

MM.04.04.m336

MM.05.08.m228

MM.05.09.m239

MM.06.06.m294

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia/doprecyzowuje technikę wykonania stanowisk :

MM.01.06.m323 2,5D

MM.02.04.m068 2,5D

MM.02.07.m077 3D

MM.03.03.m095 2,5D

MM.04.02.m349 2,5D

MM.04.04.m336 2D

MM.05.08.m228 2,5D

MM.05.09.m239 2,5D

MM.06.06.m294 2,5D

1025. Pytanie:

Czy Zamawiający posiada podstawę prawną lub oficjalną zgodę właścicieli lub dysponentów obiektów spisanych w dokumencie „LISTA OBIEKTÓW MUZEALNYCH DO WYKONANIA KOPII”, do których należy wykonać kopie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że uzyska zgody właścicieli obiektów spisanych w dokumencie „LISTA OBIEKTÓW MUZEALNYCH DO WYKONANIA KOPII” na wykonanie kopii oryginałów przez Wykonawcę.

1026. Pytanie:

Czy Zamawiający posiada wszystkie treści merytoryczne, w tym: teksty, opisy, podpisy do obiektów, jakie należy umieścić na ekspozycji?

Odpowiedź:

Zamawiający przygotuje i przekaze Wykonawcy treści merytoryczne (m.in. teksty kuratorskie, podpisy pod eksponaty), jakie należy umieścić na ekspozycji.

1027. Pytanie:

Czy w zakresie Wykonawcy jest redakcja tekstów, jakie mają być umieszczone na ekspozycji lub ich tłumaczenie, jeśli tak, to ile jest to znormalizowanych stron maszynopisu?

Odpowiedź:

Zakres prac do wykonania przez Wykonawcę w ramach realizacji zamówienia znajduje się w Tomie 13 „STWIOR” Projektu Wykonawczego. W przypadku tekstów N1–N5, podpisów technicznych oraz tekstów kuratorskich umieszczanych w stanowiskach multimedialnych Zamawiający przekaze Wykonawcy materiały po redakcji językowej i naukowej oraz przełożone na język angielski. Zakres zamówienia obejmuje korektę, skład komputerowy i przygotowanie tych tekstów do druku lub umieszczenia w aplikacjach. Zakres zamówienia obejmuje także redakcję treści multimedialnych wychodzących poza komentarz kuratorski (m.in. funkcjonalne elementy aplikacji, animacje, materiały filmowe, scenariusze lektorskie, aktorskie – szacowana liczba stron rozliczeniowych: 50) oraz redakcję, korektę i skład komputerowy elementów tekstowych infografik (na podstawie materiałów wyjściowych od Wykonawcy – szacowana liczba stron rozliczeniowych: 60).

1028. Pytanie:

Na rysunkach w projekcie brak jest wymiarów i informacji z tabeli poniżej. Czy Zamawiający może uzupełnić poniższe dane lub określić inne kryteria, na podstawie których Oferent ma wycenić poniższe pozycje?

zabudowa	numer gabloty	gabloty	galeria	Brak
ZA.01.02.016	GA.01.02.010	?	01	brak rysunku i wymiarów
ZA.01.06.018	GA.01.06.065	?	01	brak rysunku i wymiarów i typu gabloty
ZA.01.09.001	GA.01.09.004	?	01	brak rysunku i wymiarów i typu gabloty
ZA.02.06.010	GA.02.06.002/2	TYP 01	02	brak rysunku i wymiarów
ZA.03.10.001	GA.03.10.002	?	03	brak rysunku i wymiarów i typu gabloty
ZA.03.10.001	GA.03.10.003	?	03	brak rysunku i wymiarów i typu gabloty

ZA.03.10.001	GA.03.10.004	?	03	brak rysunku i wymiarów i typu gabloty
ZA.03.10.001	GA.03.10.005	?	03	brak rysunku i wymiarów i typu gabloty
ZA.03.10.001	GA.03.10.006	?	03	brak rysunku i wymiarów i typu gabloty
ZA.04.01.004	GA.04.01.018	TYP 12	04	brak rysunku i wymiarów
ZA.04.01.004	GA.04.02.002	TYP 19	04	brak rysunku i wymiarów
ZA.04.01.004	GA.04.02.001	TYP 17	04	brak rysunku i wymiarów
ZA.04.01.004	GA.04.02.006	TYP 17	04	brak rysunku i wymiarów
ZA.04.02.004	GA.04.02.011	TYP 17	04	brak rysunku i wymiarów
ZA.04.02.005 awers - od strony wejścia do sejmu	GA.04.02.012	TYP 17	04	brak rysunku i wymiarów
ZA.04.02.005 awers - od strony wejścia do sejmu	szuflada 2 GA.04.02.015	TYP 22	04	brak rysunku i wymiarów
ZA.04.05.005 - rewers - pogramnicza	GA.04.06.006	TYP 07	04	brak rysunku i wymiarów
ZA.04.03.001	GA.04.03.003	TYP 08	04	brak rysunku i wymiarów
ZA.04.01.003	GA.04.03.013	TYP 03	04	brak rysunku i wymiarów
ZA.04.01.003	GA.04.01.008	TYP 08	04	brak rysunku i wymiarów
ZA.04.04.004	GA.04.04.004	TYP 19	04	brak rysunku i wymiarów
ZA.04.04.005	GA.04.04.026	TYP 19	04	brak rysunku i wymiarów
ZA.04.04.012	szuflada 6 GA.04.06.006	TYP 22	04	brak rysunku i wymiarów
ZA.04.04.012	szuflada 8 GA.04.06.010	TYP 22	04	brak rysunku i wymiarów
ZA.04.04.018	GA.04.04.018	TYP 19	04	brak rysunku i wymiarów
ZA.04.05.013	GA.04.05.013	TYP 10	04	brak rysunku i wymiarów
ZA.04.05.004	GA.04.05.005	TYP 07	04	brak rysunku i wymiarów
ZA.04.05.010	GA.04.05.016	TYP 07	04	brak rysunku i wymiarów
ZA.04.05.010	GA.04.05.018	TYP 09	04	brak rysunku i wymiarów
ZA.04.04.011	GA.04.06.001	TYP 24	04	brak rysunku i wymiarów

ZA.04.04.011	GA.04.06.004	TYP 24	04	brak rysunku i wymiarów
ZA.04.07.002	GA.04.07.011	TYP 22	04	brak rysunku i wymiarów
ZA.04.07.002	GA.04.07.012	TYP 22	04	brak rysunku i wymiarów
ZA.04.07.009	GA.04.07.007	TYP 07	04	brak rysunku i wymiarów i typu gabloty
ZA.04.09.002	GA.04.09.010	TYP 19	04	brak rysunku i wymiarów
ZA.04.09.002	GA.04.09.009	TYP 19	04	brak rysunku i wymiarów
ZA.04.09.002	GA.04.09.011	TYP 17	04	brak rysunku i wymiarów
ZA.05.08.003	GA.05.08.003	?	05	brak rysunku i wymiarów i typu gabloty
ZA.05.09.007 "warsztat"	GA.05.09.019	TYP 30	05	brak rysunku i wymiarów
ZA.06.03.012	GA.06.03.011	TYP 19	06	brak rysunku i wymiarów
ZA.06.08.004	GA.06.08.003	TYP 01	06	brak rysunku i wymiarów
ZA.06.08.005	GA.06.08.004	TYP 01	06	brak rysunku i wymiarów
ZA.06.08.006	GA.06.08.005	TYP 01	06	brak rysunku i wymiarów
ZA.06.08.007	GA.06.08.006	TYP 01	06	brak rysunku i wymiarów
ZA.06.08.008	GA.06.08.007	TYP 07	06	brak rysunku i wymiarów
ZA.06.12.002	GA.06.12.004	TYP 08	06	brak rysunku i wymiarów
0	GA.08.01.001	?	0	brak rysunku i wymiarów i typu gabloty

Odpowiedź:

zabudowa	numer gabloty	
ZA.01.02.016	GA.01.02.010	gabloty wg. rys. ZA.01.02.016. Gabloty niestandardowe, opis gabloty wg zestawienia zabudów i gablot oraz opisu ekspozycji (pkt. 2.4.2. „GA.01.02.010 Gabloty na monety”)
ZA.01.06.018	GA.01.06.065	gabloty wg. rys. ZA.01.06.018 oraz typu GA.T-18
ZA.01.09.001	GA.01.09.004	gabloty niestandardowe wg rys. ZA.01.08.001

		_ZA.01.09.001 oraz opisu w zestawieniu zabudów i gablot.
	GA.02.06.002/2	gabloty wg. rys. GA.02.06.002 oraz opisu w zestawieniu zabudów i gablot. Gablota podzielona jest na dwie części: górną przestrzeń gabloty (GA.02.06.002/1) i przestrzeń dolną gabloty (GA.02.05.002/2).
ZA.03.10.001	GA.03.10.002	gabloty nietypowe, wg. rys. ZA.03.06.005_2 oraz opisu w zestawieniu zabudów i gablot
ZA.03.10.001	GA.03.10.003	gabloty nietypowe, wg. rys. ZA.03.06.005_2 oraz opisu w zestawieniu zabudów i gablot
ZA.03.10.001	GA.03.10.004	gabloty nietypowe, wg. rys. ZA.03.06.005_2 oraz opisu w zestawieniu zabudów i gablot
ZA.03.10.001	GA.03.10.005	gabloty nietypowe, wg. rys. ZA.03.06.005_2 oraz opisu w zestawieniu zabudów i gablot
ZA.03.10.001	GA.03.10.006	gabloty nietypowe, wg. rys. ZA.03.06.005_2 oraz opisu w zestawieniu zabudów i gablot
ZA.04.01.004	GA.04.01.018	gabloty wg. rys. ZA.04.01.004 w przypadku niejasności wymiarowania na rysunku dopuszczalne jest domiarowanie wg. udostępnionego rys. dwg
ZA.04.01.004	GA.04.02.002	gabloty wg. rys. ZA.04.01.004 w przypadku niejasności wymiarowania na rysunku dopuszczalne jest domiarowanie wg. udostępnionego rys. dwg
ZA.04.01.004	GA.04.02.001	gabloty wg. rys. ZA.04.01.004 w przypadku niejasności wymiarowania na rysunku dopuszczalne jest domiarowanie wg. udostępnionego rys. dwg
ZA.04.01.004	GA.04.02.006	gabloty wg. rys. ZA.04.01.004 w przypadku niejasności wymiarowania na rysunku dopuszczalne jest

		domiarowanie wg. udostępnionego rys. dwg
ZA.04.02.004	GA.04.02.011	gablot a wg. rys. ZA.03.06.005_2, typ GA-T.17
ZA.04.02.005 awers - od strony wejścia do sejmu	GA.04.02.012	gablot a wg. rys. ZA.04.04.012 ZA.04.02.005_1 i ZA.04.04.012 ZA.04.02.005_2, oraz zestawienia Zabudów i gablot
ZA.04.02.005 awers - od strony wejścia do sejmu	szuflada 2 GA.04.02.015	gablot a wg. rys. ZA.04.04.012, ZA.04.02.005_2, oraz zestawienia Zabudów i gablot
ZA.04.05.005 - rewers - pogranicza	GA.04.06.006	gablot a wg. rys. ZA.04.04.012 ZA.04.02.005_1 i ZA.04.04.012 ZA.04.02.005_2, oraz zestawienia Zabudów i gablot
ZA.04.03.001	GA.04.03.003	gablot a wg. rys. ZA.04.03.001-007 oraz typu GA.T-08
ZA.04.01.003	GA.04.03.013	gablot a wg. rys. ZA.04.01.003_2_03022021_rev.01 oraz typu GAT-03
ZA.04.01.003	GA.04.01.008	gablot a wg. rys. ZA.04.01.003_1
ZA.04.04.004	GA.04.04.004	gablot a wg. rys. GA.04.04.004
ZA.04.04.005	GA.04.04.026	gablot a wg. rys. ZA.04.04.005 w przypadku niejasności wymiarowania na rysunku dopuszczalne jest domiarowanie wg. udostępnionego rys. dwg
ZA.04.04.012	szuflada 6 GA.04.06.006	w zestawieniu zabudów i gablot pojawiły się błędne sygnatury gablot. poprawna sygnatura to szuflada 6, GA.04.06.008. gablot a wg. rys. ZA.04.04.012 ZA.04.02.005_2
ZA.04.04.012	szuflada 8 GA.04.06.010	w zestawieniu zabudów i gablot pojawiły się błędne sygnatury gablot. GA.04.06.010 nie występuje w projekcie, szuflada 8 nie zawiera gabloty. Załącznik do niniejszego pytania stanowi poprawione zestawienie "02.04 zestawienie zabudów i gablot - G4_22.10.2021 rew6"

ZA.04.04.018	GA.04.04.018	gablota wg. rys. ZA.04.04.013_018 w przypadku niejasności wymiarowania na rysunku dopuszczalne jest domiarowanie wg. udostępnionego rys.dwg
ZA.04.05.013	GA.04.05.013	gablota wg. rys. ZA.04.05.003_013
ZA.04.05.004	GA.04.05.005	wg. rys. ZA.04.05.004 oraz opisu w tomie T.2 opis ekspozycji, punkt 2.4.11. Zabudowa ZA.04.05.004 - "Radiostacja". Cała zabudowa jest gablota
ZA.04.05.010	GA.04.05.016	gablota wg. rys. ZA.04.05.010_4 w przypadku niejasności wymiarowania na rysunku dopuszczalne jest domiarowanie wg. udostępnionego rys.dwg
ZA.04.05.010	GA.04.05.018	gablota wg. rys. ZA.04.05.010_4 w przypadku niejasności wymiarowania na rysunku dopuszczalne jest domiarowanie wg. udostępnionego rys. dwg
ZA.04.04.011	GA.04.06.001	gablota wg. rys. ZA.04.04.011, typ gabloty - GA.T-24 z drzwiami frontowymi szklanymi zamontowanymi pod kątem. Załącznik do niniejszego pytania stanowi uszczytlniony rys. zabudowy "ZA.04.02,04,06- ZA.04.04.011_22.10.2021_rew 6"
ZA.04.04.011	GA.04.06.004	gablota wg. rys. ZA.04.04.011, typ gabloty - GA.T-24 z drzwiami frontowymi szklanymi zamontowanymi pod kątem. Załącznik do niniejszego pytania stanowi uczytlniony rys. zabudowy "ZA.04.02,04,06- ZA.04.04.011_22.10.2021_rew 6"
ZA.04.07.002	GA.04.07.011	gablota wg. rys. ZA.04.07.001_002.

		w przypadku niejasności wymiarowania na rysunku dopuszczalne jest domiarowanie wg. udostępnionego rys. ZA.04.07,08,09.dwg. UWAGA - gabłota składa się z trzech niezależnych szuflad.
ZA.04.07.002	GA.04.07.012	gabłota wg. rys. ZA.04.07.001_002. w przypadku niejasności wymiarowania na rysunku dopuszczone jest domiarowanie wg. udostępnionego rys. ZA.04.07,08,09.dwg. UWAGA - gabłota składa się z sześciu niezależnych szuflad.
ZA.04.07.009	GA.04.07.007	gabłota wg. rys. GA.04.07.007, gabłota bez zabudowy (wbudowana w ścianę)
ZA.04.09.002	GA.04.09.010	gabłota wg. rys. GA.04.09.001 ZA.04.09.002
ZA.04.09.002	GA.04.09.009	gabłota wg. rys. GA.04.09.001 ZA.04.09.002
ZA.04.09.002	GA.04.09.011	gabłota wg. rys. GA.04.09.001_ZA.04.09.002 (w opisie na rysunku pojawia się literówka - gabłota błędnie otrzymała sygnaturę GA.04.09.008)
ZA.05.08.003	GA.05.08.003	gabłota nietypowa, wg. rys. ZA.05.08.003 i opisu w tomie T.2 opis ekspozycji, punkt 2.5.45. Obiekt OB.05.08.001 - "Kokpit samolotu Hawker Hurricane"
ZA.05.09.007 "warsztat"	GA.05.09.019	gabłota wg. rys. ZA.05.09.007 2
ZA.06.03.012	GA.06.03.011	gabłota wg. rys. ZA.06.03.007 011 012
ZA.06.08.004	GA.06.08.003	gabłota wg. rys. OB.06.08.001
ZA.06.08.005	GA.06.08.004	gabłota wg. rys. OB.06.08.002
ZA.06.08.006	GA.06.08.005	gabłota wg. rys. OB.06.08.003
ZA.06.08.007	GA.06.08.006	gabłota wg. rys. OB.06.08.004
ZA.06.08.008	GA.06.08.007	gabłota usunięta w ramach rewizji 5, do wykonania szklenie wg. rys. OB.06.08.005
ZA.06.12.002	GA.06.12.004	gabłota wg. rys. ZA.06.12.002 w przypadku niejasności wymiarowania na rysunku dopuszczalne jest

		domiarowanie wg. udostępnionego rys.dwg
0	GA.08.01.001	gabłota nietypowa wg. projektu wnętrz szczegółowych (rys. WN.08.01_1 i WN.08.01_2)

1029. Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie zapisu STWiOR pkt 7.8 „Nie dopuszcza się możliwości stosowania materiałów jednego, określonego typu elementu od różnych producentów”. Prosimy o podanie przykładów jakich elementów dotyczy ten zapis.

Odpowiedź:

Dotyczy to wszystkich widocznych elementów wchodzących wskazanych w Dokumentacji Projektowej. Celem tego postanowienia jest zapewnienie jednakowych wartości estetycznych i użytkowych na poziomie całej wystawy. Dla przykładu - wykonując tynk T.1.1 (występujący w wielu miejscach wystawy) niedopuszczalne jest wykonywanie kilku fragmentów z materiałów pochodzących od różnych producentów (cel - zapewnienie jednakowego wyglądu).

1030. Pytanie:

Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie kompletnego zestawienia mocowań eksponatów, z uwzględnieniem sposobu ich montażu w gablotach oraz wagi eksponatów, co jest konieczne do wykonania rzetelnej wyceny mocowań. W udostępnionym zestawieniu projektant nie wyspecyfikował podtypów mocowań przypisanych do danego eksponatu. Zwracamy się również z prośbą o uzupełnienie danych dotyczących wagi eksponatów w tabelach eksponatowych.

Odpowiedź:

Dokumentacja Projektowa odnosząca się do mocowań eksponatów została przekazana przez Zamawiającego. Wykaz mocowań znajduje się w zestawieniu eksponatów. Należy go rozpatrywać łącznie z rysunkami z tomu T.2.10 - Typy mocowań oraz z rysunkami z tomu T.2.3. - Projekty zabudów i gablot. Zamawiający wskazuje, że obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie Rysunków Warsztatowych, w tym mocowań na etapie realizacji na podstawie szczegółowych obmiarów eksponatów.

1031. Pytanie:

Balustrada 07,13,18 w zestawieniu balustrad - pochwyty okrągły średnicy 40 mm, w systemie kodowania materiałów pochwyty z profilu zamkniętego 30x50mm. Prosimy o informacje, co należy wycenić.

Odpowiedź:

Należy wyceniać profil okrągły o średnicy 40mm.

1032. Pytanie:

Balustrada 25,26 na rysunku M.8.2 jest profil mosiądzowany, natomiast w opisie architektury miedziany. Co należy wycenić?

Odpowiedź:

Należy wycenić profile miedziowane, zgodnie z poprawioną strukturą dokumentacji (rewizja w zakresie materiałów M8.2, M8.3, M.8.4) (załącznik do niniejszego pytania: “MHP PW T.1 - specyfikacja materiałów wykończeniowych _21102021_rew6”).

1033. Pytanie:

Brak opisu do M.10.2 (system kodowania materiałów). Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Projekt nie przewiduje takiego materiału.

1034. Pytanie:

W pkt 3.34 3 b mowa jest o „kosztach urządzenia zaplecza budowy wraz z kosztami zużytej wody i energii elektrycznej obciążającej Wykonawcę” – proszę o określenie wartości tych kosztów, czy będzie ona wynikała z rachunków za prąd i energię, w jaki sposób Wykonawca będzie nimi obciążony. Jest to ważne dla możliwości oszacowania budżetu. Nie może być to wartość nieznana lub możliwa do narzucenia przez obecnego Generalnego Wykonawcę?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że zgodnie z pkt C preambuły do Umowy, na nieruchomości, położonej w Warszawie w Dzielnicy Żoliborz na terenie Cytadeli Warszawskiej przy ul. Dymińskiej 13, realizowana jest aktualnie inwestycja pn. „Budowa Muzeum Historii Polski wraz z infrastrukturą techniczną” przez spółkę Budimex S.A., działającą w charakterze Generalnego Wykonawcy, dlatego też Wykonawca Wystawy Stałej zgodnie z postanowieniami art. 2.3.5 Umowy, zobowiązany jest do zawarcia porozumienia z Generalnym Wykonawcą, w którym ustalone zostaną zasady współpracy pomiędzy WWS, a Generalnym Wykonawcą. Wymogi Zamawiającego wynikają ze złożoności procesu inwestycyjnego, a w konsekwencji możliwości jego realizacji przez wykonawców posiadających odpowiednie doświadczenie w tym również w zakresie obejmującym współpracę w ramach jednego placu budowy z kilkoma wykonawcami realizującymi w tym samym czasie różne zakresy robót.

Zamawiający informuje, że kwestie związane z opłatami za zapewnienie dostaw mediów regulowane są postanowieniami art. 3.2. Umowy.

I tak, zgodnie z postanowieniami art. 3.2.1 Umowy, WWS zobowiązuje się pokrywać wszelkie opłaty i koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody oraz innych mediów niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy.

Zgodnie z postanowieniami art. 3.2.2 Umowy, WWS zobowiązuje się pokrywać koszty korzystania z mediów, co do których Zamawiający zawrze umowy zapewniające WWS dostęp do tych mediów w terminach wynikających z umów, z faktur wystawianych przez dostawców lub z refaktur wystawianych przez Zamawiającego.

Natomiast, zgodnie z treścią zmodyfikowanego art. 3.2.3 Umowy, WWS w ramach porozumienia, o którym mowa w art. 2.3.5 Umowy, zawartego z Generalnym Wykonawcą powinien uzgodnić zasady: dostępu do punktu poboru wody i energii elektrycznej, ochrony miejsca wykonywania robót i składowania Materiałów związanych z wykonywaniem Ekspozycji, wywozu śmieci, odpadów i innych

pozostałości po robotach WWS. Zamawiający dopuszcza zapewnienie przez WWS wywozu odpadów oraz ochrony zaplecza, miejsca składowania Materiałów oraz prowadzenia prac we własnym zakresie, pod warunkiem uzgodnienia miejsca składowania Materiałów oraz odpadów z Zamawiającym oraz Generalnym Wykonawcą.

Tym samym Zamawiający wskazuje, że WWS powinien albo:

- zapewnić sobie we własnym zakresie dostęp do energii elektrycznej, wody oraz innych mediów niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy i ponosić wszelkie opłaty i koszty związane z ich zużyciem, zgodnie z postanowieniami umów zawartych z dostawcami tych mediów, albo
- uzgodnić w ramach porozumienia, o którym mowa w art. 2.3.5 projektu umowy z Generalnym Wykonawcą, zasady dostępu do punktu poboru wody, energii elektrycznej i innych mediów oraz zasady pokrywania opłat za ich zużycie,

pokrywać koszty korzystania z mediów, co do których Zamawiający zawrze umowy zapewniające WWS dostęp do tych mediów w terminach wynikających z umów, z faktur wystawianych przez dostawców lub z refaktur wystawianych przez Zamawiającego.

1035. Pytanie:

Wnosimy o zmianę art. 1.4.4 Umowy poprzez nadanie mu następującej treści:

„przed podpisaniem Umowy zapoznał się z Dokumentacją Projektową, w tym Projektami Wykonawczymi, Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacją Projektową WXCA, Dokumentacją MHP, Dokumentacją Budowy, w tym wyciągiem z Umowy z Generalnym Wykonawcą oraz pozostałymi załącznikami do Umowy i przyjętymi w nich rozwiązaniami oraz oświadcza, że je akceptuje.”

Uzasadnienie:

W przyjętej formule realizacji Inwestycji: „buduj” Wykonawca może jedynie dokonać oceny formalnej kompletności dokumentacji projektowej. Nie jest zobligowany do merytorycznej oceny zawartości tej dokumentacji oraz zasadności objętych nią rozwiązań projektowych. Za dokumentację odpowiedzialność ponoszą Projektanci oraz Zamawiający, a Wykonawca nie może ponosić ryzyka błędów projektowych.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że przepis art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pozwala Wykonawcy na zwrócenie się do Zamawiającego o wyjaśnienie postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Tymczasem przekazane przez Wykonawcę pytanie nie mieści się w dyspozycji tego przepisu, gdyż stanowi element negocjacji zapisów SIWZ. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ i jednocześnie wskazuje, że Dokumentacja Budowy pozostaje do wglądu u Zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu terminu.

1036. Pytanie:

Wnosimy o wykreślenie art. 1.4.5 Umowy.

Podmiotem zobowiązanym do przygotowania prawidłowej dokumentacji projektowej jest Zamawiający oraz działający na jego zlecenie Projektanci, mający stosowne uprawnienia. Rolą Wykonawcy nie jest poprawienie dokumentacji projektowej na koszt Wykonawcy, szczególnie w sytuacji, w której tak określonego kosztu nie można przewidzieć na etapie składania oferty. Jeżeli Zamawiający przewiduje wystąpienie błędów projektowych, a o tym świadczy kwestionowany zapis, może zlecić weryfikację dokumentacji projektowej innemu projektantowi we własnym zakresie, albo rozszerzyć przedmiot zamówienia o weryfikację dokumentacji projektowej, przed przystąpieniem do realizacji Przedmiotu Umowy i przewidzieć możliwość zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia i terminu jej realizacji, jeżeli audyt wykaże błędy albo braki ww. dokumentacji.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że przepis art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pozwala Wykonawcy na zwrócenie się do Zamawiającego o wyjaśnienie postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Tymczasem przekazane przez Wykonawcę pytanie nie mieści się w dyspozycji tego przepisu, gdyż stanowi element negocjacji zapisów SIWZ. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie art. 1.4.5 Umowy, zgodnie z którym ewentualne braki w Dokumentacji Projektowej lub Dokumentacji Projektowej WXCA, które mogą pojawić się na etapie realizacji Przedmiotu Umowy, WWS zobowiązuje się opracować w ramach Wynagrodzenia wskazanego w art. 18 Umowy oraz w porozumieniu z Zamawiającym, na podstawie Dokumentacji Projektowej lub Dokumentacji WXCA w ramach Rysunków Warsztatowych.

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że zgodnie z postanowieniami art. 3.3.1 Umowy, WWS zobowiązuje się do sporządzenia Rysunków Warsztatowych we własnym zakresie i na własny koszt, określonych w STWiOR oraz każdorazowo w przypadkach, gdy uzna, że ich sporządzenie jest konieczne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy. Rysunki Warsztatowe będą stanowić uszczegółowienie przyjętych przez Projektantów rozwiązań technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem technologii własnej WWS.

1037. Pytanie:

Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje konieczność uzyskania zamiennej w stosunku do obecnie obowiązującej decyzji o pozwoleniu na budowę dla obiektu MHP? Jeśli tak, w czyich obowiązkach i w jakich zakresach będzie procedowanie/uzyskanie dla Inwestora zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę i czy wykonawca Wystawy Stałej będzie miał prawo do dodatkowego wynagrodzenia i dodatkowego czasu na realizację w przypadku wydania ww. decyzji?

Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje oświadczeniem Projektanta budynku MHP potwierdzającym, iż zakres prac związanych z realizacją Wystawy Stałej oraz dostosowania budynku do wymogów Wystawy Stałej nie narusza warunków obowiązującej decyzji o pozwoleniu na budowę.

1038. Pytanie:

Prosimy o informację czy i jeśli tak, to w jakim trybie możliwe będzie dokonanie ingerencji przez Wykonawcę Wystawy Stałej w elementy budynku wykonane przez Generalnego Wykonawcę obiektu? Jaki przewidywany jest podział odpowiedzialności gwarancyjnej w ww. przypadkach?

Odpowiedź:

Zgodnie z postanowieniami art. 14.2.1 Umowy, WWS ponosi odpowiedzialność za ochronę przed uszkodzeniem istniejących obiektów, w tym istniejącej infrastruktury technicznej podziemnej i naziemnej, w tym również niewykazanej w planszach koordynacyjnych, zlokalizowanych na Terenie Budowy i jego otoczeniu, instalacji znajdujących się na terenie objętym pracami, w tym Robotami Budowlanymi, zgodnie z treścią Dokumentacji Projektowej i Dokumentacji Projektowej WXCA, jeśli nie podlegają one robotom rozbiórkowym.

Jednocześnie, zgodnie z art. 14.2.2 Umowy, w razie uszkodzenia obiektów lub instalacji podczas realizacji prac związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w tym Robót Budowlanych, WWS niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego i odpowiedni podmiot zarządzający takim obiektem lub instalacją, a także podejmie natychmiastowe działania mające na celu dokonanie naprawy oraz usunięcie wyrządzonej szkody, w ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w art. 18.1 Umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

1039. Pytanie:

W jaki sposób możliwy będzie dostęp do terenu budowy? Czy dostęp będzie odpłatny i czy wiązać się będzie z jakimiś procedurami dostępowymi np. przepustki, pozwolenia, itp.?

Odpowiedź:

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Muzeum Wojska Polskiego, Zamawiający (MHP) ma zagwarantowany stały dojazd do swojego placu budowy przez cały czas trwania budowy. W związku z tym, Zamawiający wskaże Wykonawcy Wystawy Stałej drogę dojazdu do budynku MHP. W zależności od terminu realizacji Wystawy Stałej, dojazd może się zmieniać z uwagi na doraźne ograniczenia.

Niezależnie od powyższego, Zamawiający wskazuje, że zgodnie z postanowieniami art. 14.8.1 Umowy, WWS zobowiązany jest współpracować z Generalnym Wykonawcą, któremu zgodnie z postanowieniami art. 15.8.9 Umowy z Generalnym Wykonawcą powierzona jest rola koordynatora działań wszystkich wykonawców, a w szczególności zobowiązany jest do uzgodnienia z Generalnym Wykonawcą zasad i sposobu dostępu do Nieruchomości, w tym drogi dojazdowej do Terenu Budowy, z uwzględnieniem postanowień zawartego w dniu 18 kwietnia 2016 r. porozumienia w sprawie zasad i sposobu dostępu do nieruchomości przeznaczonej na budowę Muzeum Historii Polski, pomiędzy Muzeum Historii Polski w Warszawie, a Muzeum Wojska Polskiego z siedzibą w Warszawie i Batalionem Dowodzenia Wojsk Lądowych z siedzibą w Warszawie, mocą którego określone zostały zasady i sposób

dostępu Muzeum Historii Polski do powyższej nieruchomości z uwzględnieniem dostępu do drogi publicznej.

Jednocześnie, zgodnie z art. 2.3.9 Umowy, w celu uzyskania dostępu do Terenu Budowy, WWS jest uprawniony do korzystania wyłącznie z wjazdu, prowadzącego od strony ul. Wybrzeże Gdyńskie, stanowiącego główne połączenie komunikacyjne z Terenem Budowy, użytkowane przez GW wspólnie z wykonawcą budowy Muzeum Wojska Polskiego.

WWS, zgodnie z postanowieniami art. 6.2.4 Umowy, niezwłocznie po przejściu Przekazanej Części zobowiązuje się do stosowania wprowadzonego przez Generalnego Wykonawcę i obowiązującego na placu budowy systemu przepustek, których posiadanie będzie warunkowało wstęp na plac budowy. WWS wskaże osoby, którym takie przepustki powinny być wydane na czas nieoznaczony. WWS zapewni, żeby osoby nieupoważnione nie były dopuszczane do wejścia na teren placu budowy. System przepustek, o którym mowa powyżej, musi spełniać wymogi określone w Porozumieniu w sprawie zasad i sposobu dostępu do nieruchomości przeznaczonej na budowę Muzeum Historii Polski z dnia 18.04.2016 r.

Zasady korzystania z dróg publicznych oraz dróg na terenie placu budowy oraz terenie Cytadeli Warszawskiej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Dymińskiej 13, regulują postanowienia art. 12.3 Umowy.

Jednocześnie, Zamawiający wskazuje, że zgodnie z postanowieniami art. 2.3.5 Umowy, Wykonawca Wystawy Stałej, zobowiązany jest do zawarcia porozumienia z Generalnym Wykonawcą, w którym ustalone zostaną zasady współpracy pomiędzy WWS, a Generalnym Wykonawcą.

1040. Pytanie:

Czy w trakcie realizacji będą jakieś ograniczenia co do możliwości wykonywania prac głośnych?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że zgodnie z art. 2.3.7 Umowy, WWS zobowiązany jest wykonać Przedmiot Umowy w taki sposób, aby nie powodować utrudnień w realizacji Budowy przez Generalnego Wykonawcę, w tym jego podwykonawców. WWS powinien w szczególności zadbać o wszystkie konieczne uzgodnienia i zawiadomienia odnośnie technicznego i czasowego przebiegu robót i ich skoordynowanie z robotami realizowanymi w tym czasie przez Generalnego Wykonawcę. Ewentualne ograniczenia mogą wynikać z powyższego zobowiązania oraz z treści porozumienia zawartego przez WWS z Generalnym wykonawcą zgodnie z postanowieniami art. 2.3.8 Umowy.

1041. Pytanie:

Czy Zamawiający zakłada konieczność prowadzenia prac na budowie dla całości prac lub jakichś wybranych obszarów wyłącznie w godzinach nocnych lub w dniach wolnych od pracy? Jeśli tak, to proszę o określenie obszarów, typów prac, czasokresów, itp. dla tego typu robót.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że zgodnie z art. 2.3.7 Umowy, WWS zobowiązany jest wykonać Przedmiot Umowy w taki sposób, aby nie powodować utrudnień w realizacji Budowy przez Generalnego Wykonawcę, w tym jego podwykonawców. WWS powinien w szczególności zadbać o wszystkie konieczne uzgodnienia i zawiadomienia odnośnie technicznego i czasowego przebiegu robót i ich skoordynowanie z robotami realizowanymi w tym czasie przez Generalnego Wykonawcę. Ewentualne ograniczenia mogą wynikać z powyższego zobowiązania oraz z treści porozumienia zawartego przez WWS z Generalnym wykonawcą zgodnie z postanowieniami art. 2.3.8 Umowy.

1042. Pytanie:

Czy dokumentacja projektowa wystawy stałej jest skoordynowana z projektem budynku MHP?

Odpowiedź:

Przedmiotem prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zrealizowanie jego przedmiotu zgodnie z wymogami Umowy oraz Dokumentacji Projektowej. Koordynacja procesu inwestycyjnego dotyczącego realizacji zadania jako całości budowy nowej siedziby Muzeum Historii Polski należy do Inwestora.

1043. Pytanie:

W przedmiarze inwestorskim brak podkonstrukcji pod montaż sufitów, m.in. kątowników, dwuteowników, ceowników wskazanych na rysunku „MHP PW W-K 00 DSS 010 Sufity. Detale - elementy dodatkowe”. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o brakujące zestawienia.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje jednocześnie, że wszystkie **przedmiary** robót pełnią rolę **wyłącznie** pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej przez Wykonawcę. Wszelkie ilości robót podane w przedmiarach mają charakter szacunkowy i nie ograniczają zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikających z dokumentacji projektowej i zawartej umowy.

1044. Pytanie:

W jakim terminie Zamawiający przekaze Wykonawcy ostateczne projekty instalacji ogrzewania/chłodzenia podłogowego, niezbędne do przygotowania i rozpoczęcia prac?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przekazał Dokumentację Wykonawczą instalacji ogrzewania/chłodzenia podłogowego w dniu 18 października br.

1045. Pytanie:

W jakim terminie Zamawiający przekaze Wykonawcy pozostałe projekty instalacji, które są obecnie w opracowaniu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przekazał niezbędną Dokumentację Wykonawczą instalacji w dniu 18 października br.

1046. Pytanie:

Zamawiający w pkt. 3.24 OPZ informuje, że Generalny Wykonawca Muzeum Historii Polski zobowiązany jest do zapewnienia Wykonawcy odpłatnie: dostępu do punktu poboru wody i energii elektrycznej, ochrony zaplecza Zamawiającego oraz miejsca wykonywania robót i składowaniem materiałów związanych z wykonywaniem wystawy, wywozu śmieci, odpadów i innych pozostałości po robotach Wykonawcy.

- a) Czy to oznacza, że Generalny Wykonawca będzie uprawniony za pobieranie od Wykonawcy, przez siebie wyznaczonych opłat za dostęp do ww. mediów, i dodatkowo za same media?
- b) Prosimy o podanie kosztów jednostkowych za poszczególne media, jakie będą obowiązywały Wykonawcę w czasie realizacji przedmiotu umowy. Obecne zapisy SIWZ uniemożliwiają oszacowanie kosztów, jakie Wykonawca będzie musiał ponosić przy realizacji przedmiotu zamówienia. Koszty te są natomiast całkowicie uzależnione od podmiotu trzeciego, w tym wypadku Generalnego Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że w wyniku udzielania odpowiedzi na pytania wykonawców do SIWZ, zmodyfikował treść art. 3.2.3 zgodnie z poniższym brzmieniem:

„Zamawiający informuje, że WWS w ramach porozumienia, o którym mowa w art. 2.3.5 Umowy, zawartego z Generalnym Wykonawcą powinien uzgodnić zasady: dostępu do punktu poboru wody i energii elektrycznej, ochrony miejsca wykonywania robót i składowania Materiałów związanych z wykonywaniem Ekspozycji, wywozu śmieci, odpadów i innych pozostałości po robotach WWS. Zamawiający dopuszcza zapewnienie przez WWS wywozu odpadów oraz ochrony zaplecza, miejsca składowania Materiałów oraz prowadzenia prac we własnym zakresie, pod warunkiem uzgodnienia miejsca składowania Materiałów oraz odpadów z Zamawiającym oraz Generalnym Wykonawcą.”

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że WWS zgodnie z postanowieniami art. 3.2.1 oraz art. 13.1 Umowy, zobowiązuje się pokrywać wszelkie opłaty i koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody oraz innych mediów niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający wskazuje, że WWS powinien albo:

- zapewnić sobie we własnym zakresie dostęp do energii elektrycznej, wody oraz innych mediów niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy i ponosić wszelkie opłaty i koszty związane z ich zużyciem, zgodnie z postanowieniami umów zawartych z dostawcami tych mediów, albo
- uzgodnić w ramach porozumienia, o którym mowa w art. 2.3.5 projektu umowy z Generalnym Wykonawcą zasady dostępu do punktu poboru wody, energii elektrycznej i innych mediów oraz zasady pokrywania opłat za ich zużycie, pokrywać koszty korzystania z mediów, co do których Zamawiający zawrze umowy zapewniające WWS dostęp do tych mediów w terminach wynikających z umów,

z faktur wystawianych przez dostawców lub z refaktur wystawianych przez Zamawiającego.

1047. Pytanie:

Prosimy o wskazanie możliwości ogrzania przestrzeni wystawy w początkowym okresie realizacji przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zgodnie z postanowieniami art. 3.2.1 Umowy, WWS zobowiązuje się pokrywać wszelkie opłaty i koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody oraz innych mediów niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy.

Jednocześnie, zgodnie z postanowieniami art. 3.2.3 Umowy, WWS w ramach porozumienia, o którym mowa w art. 2.3.5 Umowy, zawartego z Generalnym Wykonawcą powinien uzgodnić zasady: dostępu do punktu poboru wody i energii elektrycznej, ochrony miejsca wykonywania robót i składowania Materiałów związanych z wykonywaniem Ekspozycji, wywozu śmieci, odpadów i innych pozostałości po robotach WWS.

Ponadto Zamawiający wskazuje, że zgodnie z art. 13.1 Umowy, WWS zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w tym m.in. kosztów: zainstalowania Urządzeń niezbędnych do zapewnienia dostaw mediów na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy (w zakresie określonym Umową) oraz kosztów zużycia mediów, o których mowa w art. 3.2 Umowy do Całkowitego Zakończenia Wykonania, a także zgodnie z postanowieniami art. 13.1.20 utrzymywania niezbędnej do realizacji robót temperatury w okresie realizacji Ekspozycji.

Tym samym Zamawiający wskazuje, że WWS powinien albo:

- zapewnić sobie we własnym zakresie dostęp do energii elektrycznej, wody oraz innych mediów niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy i ponosić wszelkie opłaty i koszty związane z ich zużyciem, zgodnie z postanowieniami umów zawartych z dostawcami tych mediów, albo
- uzgodnić w ramach porozumienia, o którym mowa w art. 2.3.5 projektu umowy z Generalnym Wykonawcą zasady dostępu do punktu poboru wody, energii elektrycznej i innych mediów oraz zasady pokrywania opłat za ich zużycie,

pokrywać koszty korzystania z mediów, co do których Zamawiający zawrze umowy zapewniające WWS dostęp do tych mediów w terminach wynikających z umów, z faktur wystawianych przez dostawców lub z refaktur wystawianych przez Zamawiającego.

1048. Pytanie:

Przechodząc do punktu 2.3.5 projektu umowy, podnoszę, że mając na uwadze, że zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy PZP opis przedmiotu zamówienia powinien być jednoznaczny i wyczerpujący proszę o sporządzenie i przekazanie wykonawcom zasad

współpracy pomiędzy WWS, a Generalnym Wykonawcą, o których mowa w powyższych punktach.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że zgodnie z pkt C preambuły do Umowy, na nieruchomości, położonej w Warszawie w Dzielnicy Żoliborz na terenie Cytadeli Warszawskiej przy ul. Dymińskiej 13, realizowana jest aktualnie inwestycja pn. „Budowa Muzeum Historii Polski wraz z infrastrukturą techniczną” przez spółkę Budimex S.A., działającą w charakterze Generalnego Wykonawcy, dlatego też Wykonawca Wystawy Stałej zgodnie z postanowieniami art. 2.3.5 Umowy, zobowiązany jest do zawarcia porozumienia z Generalnym Wykonawcą, w którym ustalone zostaną zasady współpracy pomiędzy WWS, a Generalnym Wykonawcą. Wymogi Zamawiającego wynikają ze złożoności procesu inwestycyjnego a w konsekwencji możliwości jego realizacji przez wykonawców posiadających odpowiednie doświadczenie w tym również w zakresie obejmującym współpracę w ramach jednego placu budowy z kilkoma wykonawcami realizującymi w tym samym czasie różne zakresy robót.

Zgodnie z postanowieniami art. 3.2.1 Umowy, WWS zobowiązuje się pokrywać wszelkie opłaty i koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody oraz innych mediów niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający wskazuje, że zgodnie z treścią zmodyfikowanego art. 3.2.3 Umowy, WWS w ramach porozumienia, o którym mowa w art. 2.3.5 Umowy, zawartego z Generalnym Wykonawcą powinien uzgodnić zasady: dostępu do punktu poboru wody i energii elektrycznej, ochrony miejsca wykonywania robót i składowania Materiałów związanych z wykonywaniem Ekspozycji, wywozu śmieci, odpadów i innych pozostałości po robotach WWS. Zamawiający dopuszcza zapewnienie przez WWS wywozu odpadów oraz ochrony zaplecza, miejsca składowania Materiałów oraz prowadzenia prac we własnym zakresie, pod warunkiem uzgodnienia miejsca składowania Materiałów oraz odpadów z Zamawiającym oraz Generalnym Wykonawcą.

Tym samym Zamawiający wskazuje, że WWS powinien albo:

- zapewnić sobie we własnym zakresie dostęp do energii elektrycznej, wody oraz innych mediów niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy i ponosić wszelkie opłaty i koszty związane z ich zużyciem, zgodnie z postanowieniami umów zawartych z dostawcami tych mediów, albo
- uzgodnić w ramach porozumienia, o którym mowa w art. 2.3.5 projektu umowy z Generalnym Wykonawcą zasady dostępu do punktu poboru wody, energii elektrycznej i innych mediów oraz zasady pokrywania opłat za ich zużycie,

pokrywać koszty korzystania z mediów, co do których Zamawiający zawrze umowy zapewniające WWS dostęp do tych mediów w terminach wynikających z umów, z faktur wystawianych przez dostawców lub z refaktur wystawianych przez Zamawiającego.

1049. Pytanie:

Wnoszę o to, by rozliczenie kosztów mediów między WWS i GW odbywało się w oparciu o wskazania liczników.

Odpowiedź:

Zgodnie z postanowieniami art. 3.2.1 Umowy, WWS zobowiązuje się pokrywać wszelkie opłaty i koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody oraz innych mediów niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy

Jednocześnie, Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 3.2.3 Umowy, WWS w ramach porozumienia, o którym mowa w art. 2.3.5 Umowy, zawartego z Generalnym Wykonawcą powinien uzgodnić zasady: dostępu do punktu poboru wody i energii elektrycznej, ochrony miejsca wykonywania robót i składowania Materiałów związanych z wykonywaniem Ekspozycji, wywozu śmieci, odpadów i innych pozostałości po robotach WWS.

W ramach uzupełnienia, Zamawiający wskazuje, że zgodnie z art. 3.3 Umowy zawartej przez MHP z Generalnym Wykonawcą, Generalny Wykonawca zorganizował we własnym zakresie i na własny koszt dostęp do energii elektrycznej, wody oraz do innych mediów niezbędnych do wykonania zamówienia oraz pokrywa wszelkie opłaty i koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody oraz innych mediów niezbędnych do wykonania zamówienia.

Generalny Wykonawca zainstalował na Placu Budowy urządzenia niezbędne do zapewnienia dostaw mediów na potrzeby realizacji robót budowlanych oraz urządzenia pomiarowe określające ilość zużycia mediów, o ile nie były one zainstalowane przez dostawcę mediów.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający wskazuje, że WWS powinien albo:

- zapewnić sobie we własnym zakresie dostęp do energii elektrycznej, wody oraz innych mediów niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy i ponosić wszelkie opłaty i koszty związane z ich zużyciem, zgodnie z postanowieniami umów zawartych z dostawcami tych mediów, albo
- uzgodnić w ramach porozumienia o którym mowa w art. 2.3.5 projektu umowy z Generalnym Wykonawcą zasady dostępu do punktu poboru wody, energii elektrycznej i innych mediów oraz zasady pokrywania opłat za ich zużycie,

pokrywać koszty korzystania z mediów, co do których Zamawiający zawrze umowy zapewniające WWS dostęp do tych mediów w terminach wynikających z umów, z faktur wystawianych przez dostawców lub z refaktur wystawianych przez Zamawiającego.

1050. Pytanie:

Umowa art. 3.2.3 Prosimy o potwierdzenie, że opłaty za wodę i energię udostępnione przez GW dla WWS liczone będą według stawek obowiązujących u dostawców tych mediów. W przeciwnym wypadku prosimy o podanie stawek dla właściwego określenia tego kosztu w Ofercie.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że zgodnie z postanowieniami art. 3.2.1 Umowy, WWS zobowiązuje się pokrywać wszelkie opłaty i koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody oraz innych mediów niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy.

Zgodnie z postanowieniami art. 3.2.2 Umowy, WWS zobowiązuje się pokrywać koszty korzystania z mediów, co do których Zamawiający zawrze umowy zapewniające WWS dostęp do tych mediów w terminach wynikających z umów, z faktur wystawianych przez dostawców lub z refaktur wystawianych przez Zamawiającego. Zamawiający wskazuje, że powyższe zobowiązanie zmaterializuje się, o ile Zamawiający zawrze umowy zapewniające WWS dostęp do mediów.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią zmodyfikowanego art. 3.2.3 Umowy, WWS w ramach porozumienia, o którym mowa w art. 2.3.5 Umowy, zawartego z Generalnym Wykonawcą powinien uzgodnić zasady: dostępu do punktu poboru wody i energii elektrycznej, ochrony miejsca wykonywania robót i składowania Materiałów związanych z wykonywaniem Ekspozycji, wywozu śmieci, odpadów i innych pozostałości po robotach WWS. Zamawiający dopuszcza zapewnienie przez WWS wywozu odpadów oraz ochrony zaplecza, miejsca składowania Materiałów oraz prowadzenia prac we własnym zakresie, pod warunkiem uzgodnienia miejsca składowania Materiałów oraz odpadów z Zamawiającym oraz Generalnym Wykonawcą.

W ramach uzupełnienia Zamawiający wskazuje, że zgodnie z art. 3.3 Umowy zawartej przez MHP z Generalnym Wykonawcą, Generalny Wykonawca zorganizował we własnym zakresie i na własny koszt dostęp do energii elektrycznej, wody oraz do innych mediów niezbędnych do wykonania zamówienia oraz pokrywa wszelkie opłaty i koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody oraz innych mediów niezbędnych do wykonania zamówienia.

Generalny Wykonawca zainstalował na Placu Budowy urządzenia niezbędne do zapewnienia dostaw mediów na potrzeby realizacji robót budowlanych oraz urządzenia pomiarowe określające ilość zużycia mediów, o ile nie były one zainstalowane przez dostawcę mediów.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający wskazuje, że WWS powinien albo:

- zapewnić sobie we własnym zakresie dostęp do energii elektrycznej, wody oraz innych mediów niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy i ponosić wszelkie opłaty i koszty związane z ich zużyciem, zgodnie z postanowieniami umów zawartych z dostawcami tych mediów, albo
- uzgodnić w ramach porozumienia o którym mowa w art. 2.3.5 projektu umowy z Generalnym Wykonawcą zasady dostępu do punktu poboru wody, energii elektrycznej i innych mediów oraz zasady pokrywania opłat za ich zużycie, pokrywać koszty korzystania z mediów, co do których Zamawiający zawrze umowy zapewniające WWS dostęp do tych mediów w terminach wynikających z umów, z faktur wystawianych przez dostawców lub z refaktur wystawianych przez Zamawiającego.

1051. Pytanie:

Po analizie zaprojektowanej instalacji: neon „Plan miast i wsi” wynika, że tak duże nagromadzenie rurek neonowych w niewielkiej odległości uniemożliwi prawidłową pracę instalacji i jej sterowaniem. Powstające w związku z tym silne pole elektromagnetyczne może powodować, niekontrolowane zapalenie się fragmentów neonu. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii neonowej np. na oświetlenie LED?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza inne technologie świetlne w tym rozwiązania oparte na technologii LED. Warunkiem koniecznym zaakceptowania rozwiązania opartego na technologii alternatywnej do zawartej w projekcie wykonawczym PW, jest akceptacja rozwiązania przez Zamawiającego. Akceptacja będzie oparta na ocenie jakości materiałów oraz walorów efektywnych, porównując rozwiązanie równoważne do zawartego w PW. Zamawiający podkreśla, że zgodnie z postanowieniami art. 14.4.6 projektu Umowy, ostateczna decyzja jak i ocena rozwiązań równoważnych należy do Zamawiającego. Koniecznym będzie uzyskanie opinii Generalnego Projektanta po uprzednim wykonaniu prezentacji w formie makiety (mock-up).

1052. Pytanie:

Czy będą ograniczenia godzin w jakich możliwe będzie prowadzenie prac? Czy możliwe będzie prowadzenie prac w dniach wolnych od pracy? Czy będą ograniczenia w możliwości prowadzenia prac głośnych? Jak będzie zorganizowane to na etapach:

- a. Prowadzenia prac budowlanych przez GW,
- b. Podczas czynności odbiorowych obiektu,
- c. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, a jeszcze przed przejęciem budynku przez Zamawiającego od GW,
- d. Po przejęciu obiektu przez Zamawiającego przed rozpoczęciem użytkowania obiektu,
- e. Podczas użytkowania obiektu?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie 1040.

1053. Pytanie:

Czy Zamawiający przewiduje przekazanie Wykonawcy dodatkowej dokumentacji poza tą przekazaną w procesie przetargowym? Jeśli tak, prosimy o informację jaka i w jakich terminach zostanie przekazana.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przekazał dodatkową dokumentację w dniu 18 października br.

1054. Pytanie:

Oferent oczekuje podanie przez Zamawiającego terminu opracowania i przekazania rewizji projektu wykonawczego z zakresu instalacji grzewczo-chłodniczych celem zaplanowania terminowego zakresu prac objętych zamówieniem.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przekazał rewizję projektu wykonawczego z zakresu instalacji grzewczo-chłodniczych w dniu 18 października br.

1055. Pytanie:

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia pkt 2.4.25.3 wskazuje, że projekt wykonawczy instalacji ogrzewania/chłodzenia podłogowego jest w trakcie opracowania przez Zamawiającego. Pytania: Kiedy projekt zostanie opracowany, wydany i przez jaką jednostkę projektową zostanie opracowany?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przekazał rewizję projektu wykonawczego instalacji ogrzewania/chłodzenia podłogowego w dniu 18 października br.

1056. Pytanie:

Czy w przypadku gdy Zamawiający nie przekaze wskazanego w tym punkcie projektu (tj. pkt 2.4.25.3 opisu przedmiotu zamówienia – uzupełnienie treści pytania dodane przez Zamawiającego) do wyceny robót objętych przedmiotem zamówienia oferent ma we własnym zakresie przyjąć rozwiązania i założenia niezbędne do kalkulacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przekazał rewizję projektu wykonawczego instalacji ogrzewania/chłodzenia podłogowego w dniu 18 października br.

1057. Pytanie:

Czy oferent ma we własnym zakresie przyjąć miejsce lokalizacji czujników i sterowników OP? Czy Zamawiający przekaze wytyczne do takiej lokalizacji bądź dokumentację techniczną?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przekazał niezbędną Dokumentację Wykonawczą zawierającą lokalizację czujników i sterowników OP w dniu 18 października br.

1058. Pytanie:

Czy Zamawiający przekaze wytyczne do sposobu i algorytmu sterowania OP w zakresie przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przekazał niezbędną Dokumentację Wykonawczą w dniu 18 października br.

1059. Pytanie:

W opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 2.4.25.1 dostawa elementów nawiewnych i wywiewnych poza zakresem Wykonawcy instalacji. Pytanie: Kto i kiedy będzie dostarczał te elementy?

Odpowiedź:

Elementy te dostarczane będą przez Wykonawcę instalacji wentylacji budynkowej według harmonogramu ustalonego na etapie podpisania umowy.

1060. Pytanie:

Proszę wyjaśnić, co z zakresem, do którego nie ma jeszcze dokumentacji? Kto to wykonuje i w jakim terminie? Na jakiej podstawie oferent ma to wycenić? Pytanie dotyczy choćby instalacji sanitarnych z punktu 2.4.25.3 Opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przekazał niezbędną Dokumentację Wykonawczą w dniu 18 października br.

1061. Pytanie:

Jakie będą możliwości i koszty zaopatrzenia w energię elektryczną i wodę na potrzeby realizacji prac? Jak będzie zorganizowane to na etapach:

- a. Prowadzenia prac budowlanych przez GW,
- b. Podczas czynności odbiorowych obiektu,
- c. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, a jeszcze przed przejściem budynku przez Zamawiającego od GW,
- d. Po przejściu obiektu przez Zamawiającego przed rozpoczęciem użytkowania obiektu,
- e. Podczas użytkowania obiektu?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że WWS powinien albo:

- zapewnić sobie we własnym zakresie dostęp do energii elektrycznej, wody oraz innych mediów niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy i ponosić wszelkie opłaty i koszty związane z ich zużyciem, zgodnie z postanowieniami umów zawartych z dostawcami tych mediów, albo
- uzgodnić w ramach porozumienia o którym mowa w art. 2.3.5 projektu umowy z Generalnym Wykonawcą zasady dostępu do punktu poboru wody, energii elektrycznej i innych mediów oraz zasady pokrywania opłat za ich zużycie, pokrywać koszty korzystania z mediów, co do których Zamawiający zawrze umowy zapewniające WWS dostęp do tych mediów w terminach wynikających z umów, z faktur wystawianych przez dostawców lub z refaktur wystawianych przez Zamawiającego.

1062. Pytanie:

Jakie będą warunki partycypacji przez wykonawcę w kosztach utrzymania obiektu – ogrzewania, chłodzenia, ochrony, ubezpieczenia, utrzymania w czystości obiektu i terenu budowy i przyległych, utrzymania zimowego itp.? Czy będą jakieś inne koszty lub opłaty, które wykonawca będzie zobowiązany pokrywać? Jak będzie zorganizowane to na etapach:

- a. Prowadzenia prac budowlanych przez GW,
- b. Podczas czynności odbiorowych obiektu,
- c. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, a jeszcze przed przejściem budynku przez Zamawiającego od GW,

d. Po przejęciu obiektu przez Zamawiającego przed rozpoczęciem użytkowania obiektu,

e. Podczas użytkowania obiektu?

Odpowiedź:

Zgodnie z postanowieniami Umowy, Wykonawca Wystawy Stałej jest zobowiązany do zapewnienia na swoje potrzeby zarówno dostawy w energię elektryczną, jak i wodę, ochronę i odbiór śmieci na własny koszt.

Jednocześnie niezależnie od powyższego, zgodnie z postanowieniami art. 3.2.3 Umowy, WWS w ramach porozumienia, o którym mowa w art. 2.3.5 Umowy, zawartego z Generalnym Wykonawcą powinien uzgodnić zasady: dostępu do punktu poboru wody i energii elektrycznej, ochrony miejsca wykonywania robót i składowania Materiałów związanych z wykonywaniem Ekspozycji, wywozu śmieci, odpadów i innych pozostałości po robotach WWS. Zamawiający dopuszcza zapewnienie przez WWS wywozu odpadów oraz ochrony zaplecza, miejsca składowania Materiałów oraz prowadzenia prac we własnym zakresie, pod warunkiem uzgodnienia miejsca składowania Materiałów oraz odpadów z Zamawiającym oraz Generalnym Wykonawcą.

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że zgodnie z art. 13.1 Umowy, WWS zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w tym m.in. kosztów:

- przygotowania, ochrony oraz utrzymania Przejętej Części;
- zapewnienia i utrzymania Ubezpieczenia;
- organizacji, utrzymania i demontażu zaplecza budowy i tymczasowych składowisk;
- nabycia, składowania, transportu oraz montażu Materiałów i Urządzeń;
- zapewnienia i transportu Sprzętu Budowlanego (oraz niezbędnego paliwa);
- zainstalowania Urządzeń niezbędnych do zapewnienia dostaw mediów na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy (w zakresie określonym Umową);
- kosztów zużycia mediów, o których mowa w art. 3.2 Umowy do Całkowitego Zakończenia Wykonania;
- utrzymania, ewentualnego ogrodzenia Przekazanej Części;
- usunięcia odpadów,
- całodobowego dozoru miejsca składowania Materiałów oraz prowadzenia prac przed dostępem osób niepowołanych;
- dozoru Ekspozycji w okresie od odbioru technicznego do czasu odbioru końcowego.

Tym samym Zamawiający wskazuje, że WWS powinien albo:

- zapewnić sobie we własnym zakresie dostęp do energii elektrycznej, wody oraz innych mediów niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy i ponieść wszelkie opłaty i koszty związane z ich zużyciem, zgodnie z postanowieniami umów zawartych z dostawcami tych mediów, albo

- uzgodnić w ramach porozumienia o którym mowa w art. 2.3.5 projektu umowy z Generalnym Wykonawcą zasady dostępu do punktu poboru wody, energii elektrycznej i innych mediów oraz zasady pokrywania opłat za ich zużycie, pokrywać koszty korzystania z mediów, co do których Zamawiający zawrze umowy zapewniające WWS dostęp do tych mediów w terminach wynikających z umów, z faktur wystawianych przez dostawców lub z refaktur wystawianych przez Zamawiającego.

1063. Pytanie:

W zakresie instalacji SSO i DSO projekty dla obszaru Sali Wystawy Stałej są w trakcie opracowania. Prosimy o informacje

- kto będzie wykonywał w/w instalacje w tym obszarze?
- w czym zakresie będzie uruchomienie i przekazanie w/w systemów dla użytkownika?
- jakie rozwiązania (producent) dla instalacji SSP i DSO są przyjęci na budynku i będą zastosowane dla obszaru Wystawy Stałej?
- po czyjej stronie będzie gwarancja na wykonane instalacje?

Odpowiedź:

Wykonanie okablowania leży po stronie Generalnego Wykonawcy, który w ramach realizacji zamówienia na budowę nowej siedziby Muzeum Historii Polski zobowiązany jest wykonać system budynkowy natomiast zgodnie z pkt. 2.4.27.4 OPZ „wykonanie otworów na przejścia instalacji oraz montaż czujek i głośników w przegrodach budowlanych aranżacji Wystawy Stałej” jest po stronie Wykonawcy Wystawy Stałej. Uruchomienie i przekazanie w/w systemów do użytkownika leży po stronie Generalnego Wykonawcy szczegółowe rozwiązania techniczne są w obecnej chwili w fazie projektowania, jednocześnie gwarancję na wykonane instalacje zobowiązany jest zapewnić Generalny Wykonawca.

1064. Pytanie:

Prosimy o określenie w jakim terminie Zamawiający przewiduje przygotowanie dokumentacji dla zakresów SSP i DSO obszaru wystawy stałej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przekazał niezbędną Dokumentację Wykonawczą w dniu 18 października br.

1065. Pytanie:

Dotyczy dokumentacji projektowej: Prosimy o przekazanie projektu instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przekazał niezbędną Dokumentację Wykonawczą w dniu 18 października br.

1066. Pytanie:

Dotyczy dokumentacji projektowej: Prosimy o przekazanie projektu instalacji mgły wodnej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przekazał niezbędną Dokumentację Wykonawczą w dniu 18 października br.

1067. Pytanie:

Dotyczy dokumentacji projektowej: Prosimy o przekazanie projektu instalacji ogrzewania/chłodzenia podłogowego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przekazał niezbędną Dokumentację Wykonawczą w dniu 18 października br.

1068. Pytanie:

Dotyczy dokumentacji projektowej: Brak powyższych projektów uniemożliwia wycenę większości elementów wystawy, nie jest możliwe przewidzenie ingerencji tych instalacji na elementy wystawy.

Odpowiedź:

Treść zadanego pytania jest niezrozumiała – brak wskazania jakie „powyższe projekty” miał na myśli wykonawca zadający pytanie. Jednocześnie Zamawiający informuje, że pismem z dnia 18 października br. dokonał uzupełnienia dokumentacji.

1069. Pytanie:

Mając na uwadze obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 1.4.9 i 2.3.3. projektu umowy zwracam uwagę, że wykonawców nie łączą z podmiotami trzecimi żadne stosunki (cywilnoprawne czy administracyjne), które pozwalałyby im na podjęcie współpracy, o której mowa w powyższych punktach. Tzw. „WWS” nie może także uwzględnić w ofercie niemożliwych do ustalenia na tym etapie (nie znanych i nie podanych wykonawcom w niniejszym przetargu) kosztów uzyskania opisanych wyżej elementów infrastruktury placu budowy, co czyni opis przedmiotu zamówienia niezgodnym z zasadami wynikającymi z art. 29 ust. 1 ustawy PZP w zakresie w jakim winien on uwzględniać wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty i wykonanie zamówienia. Zwracam zatem uwagę, że wykonawców nie łączą z podmiotami trzecimi żadne stosunki (cywilnoprawne czy administracyjne), które pozwalałyby im na podjęcie współpracy, o której mowa w powyższych punktach projektu umowy. Proszę o informację w jaki sposób zamawiający zapewnia WWS nieodpłatny, niczym nieograniczony, kompleksowy i pełny dostęp do Nieruchomości i możliwości korzystania z jej ciągów komunikacyjnych, mediów, ochrony, monitoringu, sanitariatów, zabezpieczenia przed kradzieżą i dewastacją, itp.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ i jednocześnie wskazuje, że zgodnie z pkt C preambuły do Umowy, na nieruchomości, położonej w Warszawie w Dzielnicy Żoliborz na terenie Cytadeli Warszawskiej przy ul. Dymińskiej 13, realizowana jest aktualnie inwestycja pn. „Budowa Muzeum Historii Polski wraz z infrastrukturą techniczną” przez spółkę Budimex S.A., działającą w charakterze Generalnego Wykonawcy, dlatego też Wykonawca Wystawy Stałej zgodnie z

postanowieniami art. 2.3.3, art. 2.3.5 Umowy, a także zgodnie z treścią art. 1.4.9 Umowy, zobowiązany jest do zgodnej współpracy z innymi podmiotami realizującymi prace na placu budowy, w tym w szczególności do współpracy z Generalnym Wykonawcą Budynku Muzeum w zakresie koordynowania prac i Dostaw w sposób umożliwiający bezkolizyjne prowadzenie prac przez wszystkich wykonawców, a w szczególności zobowiązany jest do uzgodnienia z Generalnym Wykonawcą zasad i sposobu dostępu do Nieruchomości, w tym drogi dojazdowej do placu budowy, z uwzględnieniem postanowień zawartego w dniu 18 kwietnia 2016 r. porozumienia w sprawie zasad i sposobu dostępu do nieruchomości przeznaczonej na budowę Muzeum Historii Polski, pomiędzy Muzeum Historii Polski z siedzibą w Warszawie, a Muzeum Wojska Polskiego z siedzibą w Warszawie i Batalionem Dowodzenia Wojsk Lądowych z siedzibą w Warszawie, mocą którego określone zostały zasady i sposób dostępu do powyższej nieruchomości z uwzględnieniem dostępu do drogi publicznej.

Niezależnie od powyższego, Zamawiający wskazuje, że zgodnie z porozumieniem zawartym z Muzeum Wojska Polskiego, Zamawiający (MHP) ma zagwarantowany stały dojazd do swojego placu budowy przez cały czas trwania budowy. W związku z tym, Zamawiający wskaże Wykonawcy Wystawy Stałej drogę dojazdu do budynku MHP. W zależności od terminu realizacji Wystawy Stałej, dojazd może się zmieniać z uwagi na doraźne ograniczenia.

Zgodnie z art. 3.2.1 Umowy, WWS zobowiązuje się pokrywać wszelkie opłaty i koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody oraz innych mediów niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy.

Zgodnie z art. 3.2.2 Umowy, WWS zobowiązuje się pokrywać koszty korzystania z mediów, co do których Zamawiający zawrze umowy zapewniające WWS dostęp do tych mediów w terminach wynikających z umów, z faktur wystawianych przez dostawców lub z refaktur wystawianych przez Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 3.2.3 Umowy, WWS w ramach porozumienia, o którym mowa w art. 2.3.5 Umowy, zawartego z Generalnym Wykonawcą powinien uzgodnić zasady: dostępu do punktu poboru wody i energii elektrycznej, ochrony miejsca wykonywania robót i składowania Materiałów związanych z wykonywaniem Ekspozycji, wywozu śmieci, odpadów i innych pozostałości po robotach WWS. Zamawiający dopuszcza zapewnienie przez WWS wywozu odpadów oraz ochrony zaplecza, miejsca składowania Materiałów oraz prowadzenia prac we własnym zakresie, pod warunkiem uzgodnienia miejsca składowania Materiałów oraz odpadów z Zamawiającym oraz Generalnym Wykonawcą.

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że zgodnie z art. 3.3 Umowy zawartej przez MHP z Generalnym Wykonawcą, Generalny Wykonawca zorganizował we własnym zakresie i na własny koszt dostęp do energii elektrycznej, wody oraz do innych mediów niezbędnych do wykonania zamówienia oraz pokrywa wszelkie opłaty

i koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody oraz innych mediów niezbędnych do wykonania zamówienia.

Generalny Wykonawca zainstalował na Placu Budowy urządzenia niezbędne do zapewnienia dostaw mediów na potrzeby realizacji robót budowlanych oraz urządzenia pomiarowe określające ilość zużycia mediów, o ile nie były one zainstalowane przez dostawcę mediów.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający wskazuje, że WWS powinien albo:

- zapewnić sobie we własnym zakresie dostęp do energii elektrycznej, wody oraz innych mediów niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy i ponosić wszelkie opłaty i koszty związane z ich zużyciem, zgodnie z postanowieniami umów zawartych z dostawcami tych mediów, albo
- uzgodnić w ramach porozumienia o którym mowa w art. 2.3.5 projektu umowy z Generalnym Wykonawcą zasady dostępu do punktu poboru wody, energii elektrycznej i innych mediów oraz zasady pokrywania opłat za ich zużycie,

pokrywać koszty korzystania z mediów, co do których Zamawiający zawrze umowy zapewniające WWS dostęp do tych mediów w terminach wynikających z umów, z faktur wystawianych przez dostawców lub z refaktur wystawianych przez Zamawiającego.

1070. **Pytanie:**

Odnośnie art. 1.1.32: „**Przekazana Część**” oznacza część Budynku Muzeum, w której WWS realizować będzie Przedmiot Umowy w tym Roboty Budowlane, a także, wchodzący w skład Nieruchomości teren, na którym zlokalizowane będzie zaplecze budowy WWS oraz na którym WWS realizował będzie inne czynności objęte Przedmiotem Umowy,”

Proszę o potwierdzenie, że ww. Przekazana Część będzie stanowiła 100% frontu robót dla WWS przekazanego na wyłączność WWS.

Proszę o potwierdzenie, że ww. Przekazana Część będzie na dzień zawarcia umowy z WWS kompletna, tj. w stanie technicznym nadającym się do wykonania na niej robót mających na celu wykonanie wystawy stałej, w szczególności, że będzie wyposażona w wymagane przyłącza elektryczne, internetowe, sanitarne, w tym wodne i kanalizacyjne, gazowe, wentylacyjne, sanitarne, itp.

Ewentualnie, proszę o deklarację na jaki dzień, ww. Przekazana Część będzie kompletna, zgodnie z powyższym pytaniem.

Proszę o wyjaśnienie czy „Przekazana Część” obejmuje „Teren Budowy”, o którym mowa w art. 1.1.56 Umowy.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Umowy, Wykonawca Wystawy Stałej jest zobowiązany do zorganizowania na swoje potrzeby zaplecza socjalno-biurowego – dotyczy to pomieszczeń wewnątrz budynku, jaki i na zewnątrz. Miejsca, o których mowa powyżej, zostaną protokolarnie przekazane WWS przez Zamawiającego

w uzgodnieniu z Generalnym Wykonawcą budynku. Ponadto, Zamawiający wskazuje, że WWS powinien albo:

- zapewnić sobie we własnym zakresie dostęp do energii elektrycznej, wody oraz innych mediów niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy i ponosić wszelkie opłaty i koszty związane z ich zużyciem, zgodnie z postanowieniami umów zawartych z dostawcami tych mediów, albo
- uzgodnić w ramach porozumienia, o którym mowa w art. 2.3.5 projektu umowy z Generalnym Wykonawcą zasady dostępu do punktu poboru wody, energii elektrycznej i innych mediów oraz zasady pokrywania opłat za ich zużycie, pokrywać koszty korzystania z mediów, co do których Zamawiający zawrze umowy zapewniające WWS dostęp do tych mediów w terminach wynikających z umów, z faktur wystawianych przez dostawców lub z refaktur wystawianych przez Zamawiającego.

1071. Pytanie:

Odnośnie 2.2.9: „*Przedmiot Umowy nie obejmuje czynności szczegółowo opisanych w pkt. 2.5 OPZ, stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy, tj.: (xvii) wpięcia oraz integracji systemu dozoru wizyjnego – VSS (Video Surveillance Systems) do systemu budynkowego przy spełnieniu warunku jednolitości zastosowanego systemu z systemem Budynku Muzeum,*”

Proszę o przekazanie kompletnego opisu systemu dozoru wizyjnego – VSS (Video Surveillance Systems) Budynku Muzeum w celu zapewnienia jednolitości systemów.

Odpowiedź:

Zamawiający, przekazuje w załączeniu dokument określający wymogi systemu dozoru wizyjnego zapewniającego jednolitość z systemem dozoru wizyjnego Budynku Muzeum (wymóg jednolitości systemu o którym mowa w pkt. 2.5.17 OPZ).

1072. Pytanie:

W dokumencie „Opis przedmiotu zamówienia” w podpunkcie 2.4.27.4. w zakresie systemu SSP i DSO wymienione jest wykonanie otworów na przejścia instalacji oraz montaż czujek i głośników. Prosimy o podanie ilości otworów do wykonania oraz ilości elementów do zamontowania.

Odpowiedź:

Ilości elementów systemów SSP i DSO należy założyć według dokumentacji TOM.2.5 INSTALACJE TELETECHNICZNE stanowiącej załącznik do niniejszego wyjaśnienia.

1073. Pytanie:

W zakresie wykonania instalacji DSO i SSP jest wykonanie otworów i montaż głośników i czujek (dostarczanych przez innego wykonawcę). Prosimy o określenie jakie ilości trzeba przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

Ilości elementów systemów SSP i DSO należy założyć według dokumentacji TOM.2.5 INSTALACJE TELETECHNICZNE stanowiącej załącznik do niniejszego wyjaśnienia.

1074. Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie, czy w zakresie przedmiotu zamówienia jest wykończenie i wyposażenie pomieszczenia „Loggia północna” na poziomie +2 pomiędzy osiami 1-2 i A-E. A jeżeli tak, to prosimy o przekazanie projektów, zestawień i specyfikacji.

Odpowiedź:

Tak, wykończenie i wyposażenie loggi północnej („kapsuła tożsamość”) wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia, oznaczona w projekcie wspólnie z osią wolności sygnaturą „10”. Wykonanie wg rys. WN.10.00_04 (TOM 2 EKSPozyycja - 2.2 WNĘTRZA SZCZEGÓŁOWE - WN.10.00_04) z wykluczeniem wykończenia realizowanego na podstawie Projektu Wykonawczego Budynku wskazanych na rysunkach jako budynkowe.

1075. Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie, czy w zakresie przedmiotu zamówienia jest wykończenie i wyposażenie pomieszczenia „Kawiarnia” na poziomie +2 pomiędzy osiami 7-10 i G-H. A jeżeli tak, to prosimy o przekazanie projektów, kompletnych zestawień i specyfikacji.

Odpowiedź:

Tak, wykończenie i wyposażenie Kawiarni wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia, oznaczona w projekcie sygnaturą „12”. Wykonanie wg rys. WN.12.01_1 - WN.12.01_5 (TOM 2 EKSPozyycja - 2.2 WNĘTRZA SZCZEGÓŁOWE - WN.12.01) z wykluczeniem elementów realizowanych na podstawie Projektu Wykonawczego Budynku wskazanych na rysunkach jako budynkowe.

1076. Pytanie:

W opracowaniu pt. „Analiza Wpływu Koncepcji Wystawy Stałej” pracowni architektonicznej WXCA z marca 2019, w Karcie 5 o nazwie: „Przedmiot zmian w zakresie eksponatów wielkogabarytowych” jest mowa o licznych przekroczeniach dopuszczalnych obciążeń przez dwanaście eksponatów m.in. w zakresie stropu +2, jak i w zakresie konstrukcji stalowej stropodachu. Jako rozwiązanie, autor opracowania w punkcie 5.3 sugeruje miejscowe dozbrojenie stropu +2 oraz wzmocnienia dźwigarów dachowych dla eksponatów wiszących. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że wszystkie wytyczne z punktu 5.3 zostały wprowadzone i zrealizowane w obiekcie lub prosimy o wskazanie jakie prace i w jakim zakresie należy przyjąć do wyceny po stronie WWS. Wykonawca zwraca uwagę, że nie miał możliwości zapoznania się z dokumentem o nazwie „Analiza Wpływu Koncepcji Wystawy Stałej” w terminie umożliwiającym skuteczne zadanie pytania, a odpowiedź na to pytanie może w znacznym stopniu wpłynąć na poziom ceny ofertowej.

Wykonawca zwraca uwagę, że zgodnie z treścią art. 131 ust. 1 nowego Pzp zamawiający wyznacza terminy składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ofert wstępnych oraz ofert, z uwzględnieniem złożoności i specyfiki przedmiotu zamówienia oraz czasu niezbędnego do ich przygotowania i złożenia, z tym że terminy te nie mogą być krótsze niż ustawowe terminy minimalne, o ile są one określone. Jednakże, mając na uwadze treść art. 131 ust. 2 ustawy nowego Pzp należy wskazać, że w przypadku gdy zamawiający przewiduje możliwość albo, jeżeli jest to konieczne ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, wymaga złożenia oferty po odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej, wówczas wyznacza terminy składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do zapoznania się przez wykonawców z informacjami koniecznymi do przygotowania oferty, z tym że terminy te muszą być dłuższe od ustawowych terminów minimalnych, o ile są one określone. Zatem, gdy zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej, w każdym przypadku musi wyznaczyć termin na składanie ofert dłuższy niż minimalny. Z okolicznością tą wiąże się również kwestia konieczności wydłużenia terminu, w którym zamawiający jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na wątpliwości wykonawców, czy też składane przez nich wnioski dotyczące wyjaśnienia, ew. modyfikacji treści dokumentacji Postępowania. W niniejszym Postępowaniu, pomimo, że termin na zadawanie pytań do treści SIWZ, w którym Zamawiający jest wciąż zobowiązany do udzielenia odpowiedzi co prawda już minął, jednakże po udziale w wizji lokalnej pojawiła się istotna kwestia, która wymaga dalszego wyjaśnienia. Stąd wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie przez Zamawiającego odpowiedzi na zadane pytanie mimo upływu terminu, z uwagi na fakt, że okoliczność ta ma istotne znaczenie w celu szacowania wartości oferty wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje oświadczeniem Projektanta, że żaden z zaprojektowanych elementów, który ma być podwieszony do stalowych dźwigarów dachowych nie przekracza wartości wskazanych w wytycznych przekazanych przez WXCA.

1077. Pytanie:

Czy Zamawiający zapewni wystarczający zapas mocy do obsługi zaprojektowanych instalacji z neonów? Po analizie zaprojektowanych instalacji: neon – „Depesza” i neon „Plan miast i wsi” oraz zestawienia „MHP_PW_T4.2_bilans_mocy_oświetlenie” wynika, że przyjęta na etapie projektowym moc jest wielokrotnie za mała.

Odpowiedź:

Dla zestawu neonów „Plan miast i wsi” przyjęto na etapie projektowym moc 1400W na każdy plan pojedynczego miasta. Dla planu miasta Kalisza jest to około 20W/mb neonu.

Dla zestawu napisów „Depesza” przyjęto na etapie projektowym moc 1200W łącznie dla całej instalacji neonów „Depesza”.

Instalacja neonów jest wyrobem rzemieślniczym. Oznacza to między innymi, że każdy z neonów jest wyrobem unikalnym, artystycznym, a szczegółowe parametry

techniczne każdego z neonów definiowane są przez producenta po osiągnięciu efektu artystycznego zdefiniowanego i opisanego w projekcie PW.

Zamawiający zwraca uwagę, że są to dane wielkości szacunkowe – do obowiązków Wykonawcy należy zweryfikowanie przyjętych założeń i dokonanie ewentualnych modyfikacji w ramach Rysunków Warsztatowych zgodnie z postanowieniami art. 3.3 projektu Umowy. opracowywania projektu warsztatowego, który winien zostać zatwierdzony przez Zamawiającego.

1078. Pytanie:

Oferent oczekuje podania przez Zamawiającego terminu opracowania i przekazania rewizji projektu wykonawczego z zakresu instalacji mgły wodnej celem zaplanowania terminowego zakresu prac objętych zamówieniem.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, iż wykonanie wysokociśnieniowej instalacji mgły wodnej nie jest w zakresie realizacji Wykonawcy Wystawy Stałej. Zgodnie z zapisami OPZ po stronie Wykonawcy będzie wyłącznie wykonanie otworów na przejścia instalacji mgły wodnej.

1079. Pytanie:

Oferent oczekuje podania przez Zamawiającego terminu opracowania i przekazania rewizji projektu wykonawczego z zakresu instalacji wentylacji i klimatyzacji celem zaplanowania terminowego zakresu prac objętych zamówieniem.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, iż wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji nie jest w zakresie realizacji Wykonawcy Wystawy Stałej. Po stronie Wykonawcy pozostaje wyłącznie montaż wraz z obróbką elementów nawiewnych i wywiewnych w przegrodach budowlanych.

1080. Pytanie:

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia pkt 2.4.25.1 wskazuje, że projekt wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji jest w trakcie opracowania przez Zamawiającego. Pytania: Kiedy projekt zostanie opracowany, wydany i przez jaką jednostkę projektową?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, iż wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji nie jest w zakresie realizacji Wykonawcy Wystawy Stałej. Po stronie Wykonawcy pozostaje wyłącznie montaż wraz z obróbką elementów nawiewnych i wywiewnych w przegrodach budowlanych.

1081. Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób należy wykonać obiekt OB.08.00.003 Instytucje partnerskie. Czy jest to wyłącznie siatka otworów w okładzinie kamiennej zgodnie z DETAL 4 OB.08.00.003, czy wyfrezowany obrys i siatka otworów, czy niezależna płyta z siatką otworów? Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ze względu na niedostępność materiału kamiennego w wymiarze wskazanym w projekcie dopuszcza podział płyt kamiennych na mniejsze elementy.

Odpowiedź:

Element należy wykonać w płytach kamiennych będących okładziną ścienną budynku. Podziały płyt wynikają z projektu budynku.

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że modyfikuje postanowienia art. 6.1.1 Umowy, zgodnie z poniższym brzmieniem:

„6.1.1 Przekazanie wyznaczonej przez Generalnego Wykonawcę przy udziale Zamawiającego części Budynku Muzeum i części placu budowy, dalej jako: „Przekazana Część”, zostanie dokonane w uzgodnieniu z Generalnym Wykonawcą przy udziale Zamawiającego, na podstawie art. 15.8 Umowy z Generalnym Wykonawcą oraz nastąpi nie później niż do dnia 31 marca 2022 r. Przekazanie Części będzie potwierdzone protokołem podpisanym przez WWS oraz Generalnego Wykonawcę, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. Od momentu przekazania, WWS przejmie ryzyka i odpowiedzialność za Przekazaną Część”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że ze względu na umożliwienie Wykonawcom uwzględnienia powyższych odpowiedzi w treści przygotowywanych ofert **modyfikuje termin składania i otwarcia ofert.**

Termin składania ofert upływa w dniu 15 grudnia 2021 r. o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – (Muzeum Historii Polski, ul. Mokotowska 33/35, Warszawa, V piętro, w dniu 15 grudnia 2021 r. o godzinie 10:30.

W celu umożliwienia złożenia oferty zamawiający wskazuje identyfikator postępowania na mini portalu: ed034675-edf4-4a8e-88e5-f40b39249f4e

Informujemy, że powyższe odpowiedzi i modyfikacje stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania.

DYREKTOR
Muzeum Historii Polski w Warszawie



Robert Kostro

Załączniki:

1. Załączniki do pytania nr 1028
2. Załączniki do pytania nr 1032
3. Załączniki do pytania 1071
4. Załączniki do pytania nr 1072 i 1073